






CHANGEMENT DE BOUTEILLE DE CHLORE GAZEUX

PROPRIETES	STOCKAGE DES BOUTEILLES
 <p>Gaz plus lourd que l'air → Reste au sol</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ A l'abri de tout choc dans un local prévu à cet effet et fermé à clé ✓ Debout et arrimées 
CONSIGNES GENERALES	SI INTERVENTION INDISPENSABLE
<p>Toujours réaliser ces interventions en binôme</p> <p>Avant chaque intervention :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Ventiler la zone de travail ✓ Contrôler l'atmosphère de travail <p>Si atmosphère douteuse → Annulation de l'intervention</p>	<p>Interdiction de travailler sans la présence d'un surveillant</p> <p>S'équiper du matériel et des EPI mentionnés ci-dessous</p>
EPI	MATERIEL
 <p>Type B</p>	<p>Détecteur portable de chlore</p>
EN CAS D'ALERTE	EN CAS D'ACCIDENT
 <p>EVACUER AU PLUS TOT LA ZONE DE TRAVAIL</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Vérifier l'atmosphère avant de porter secours : un accident suffit 2) Sortir au plus tôt la victime à l'air libre 3) Alerter les secours : <ul style="list-style-type: none">    4) Alerter les supérieurs hiérarchiques et l'Assistant/Conseiller de Prévention