

## FORMATION

Je veille à bénéficier de la formation au Certificat d'Aptitude à Travailler en Espaces Confinés dans le domaine de l'eau potable et de l'assainissement = **CATEC**

 Recommandation CNAMTS R472

## AVANT TOUTE DESCENTE

- 1) Je demande à être accompagné d'un **surveillant qui restera en surface**, équipé d'un moyen de communication et d'un dispositif permettant mon évacuation en cas de besoin
- 2) Je **contrôle l'atmosphère** depuis l'extérieur avec un détecteur de gaz polyvalent (H<sub>2</sub>S, explosimètre, O<sub>2</sub>)
- 3) J'assure une **aération** par ouverture des trappes amont et aval, puis j'attends une quinzaine de minutes avant de descendre → *Si cela s'avère insuffisant, je procède à une **ventilation forcée** à l'aide d'un ventilateur sur batterie antidéflagrant*
- 4) En cas d'intervention non urgente, j'**annule** si l'atmosphère semble **douteuse**

### ÉQUIPEMENTS NÉCESSAIRES

**Détecteur** de gaz



**Potence + EPI antichute**



**Ventilateur** antidéflagrant



### ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI)



**Masque** de protection respiratoire à cartouche **type B** = bague **grise**



Combinaison



Bottes



Gants

+ **Masque auto-sauveteur** en cas de défaut d'oxygène dans le milieu confiné



Casque



EPI antichute



## EN CAS D'URGENCE



**En cas d'alerte** : j'évacue au plus tôt la zone de travail

**En cas d'accident** :

- 1) Je **vérifie l'atmosphère avant de porter secours** : un accidenté suffit
- 2) Je sors au plus tôt la **victime à l'air libre**
- 3) J'**alerte** les secours et les personnes responsables de l'activité

Pompiers	SAMU	Centre antipoison	Cabinet médical	Chef de service	Police Municipale
18 ou 112 	15 ou 112 	04 91 75 25 25 (Marseille)	..... .....	..... .....	..... .....